



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Охотный съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Выкса
607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленина, 65. Телефон: 6-27-18 факс: 6-80-55 (код - 83177)

Предписание № 46/1/

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
« 30 » мая 2017 г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная школа №10

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора городского округа город Выкса по пожарному надзору Куликова Валерия Вячеславовича № 46 от «03» мая 2017 года, ст. 6, 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; п.17, ч.4 ст.1; ФЗ от 26.12.2008 г. №-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». С «15» мая 2017 г. по «30» мая 2017 г. проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная школа №10 по адресу/адресам: Нижегородская область, город Выкса, улица Слепнева, здание №19

Начальником отделения ОНД и ПР по городскому округу город Выкса - государственным инспектором городского округа город Выкса Нижегородской области по пожарному надзору Герасимовым Владимиром Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ООЦ №10 Загородней А.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	В здание школы высотой не более 15 метров и площадью менее 1000 метров квадратных не устроен выход на чердак с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленной стальной стремянке.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; ч. ст.90; п. 7.7 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование п. 8.4*	02.04.2018	

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

2.	Не обеспечивается исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (Пожарный гидрант на территории школы находится в неисправном состоянии).	п.55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.12г.)	02.04.2018	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

« 30 » мая 2017 г.

**Государственный инспектор городского округа
город Выкса по пожарному надзору Герасимов В.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 30 » мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ООШ №10

Загородня А.М.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области